



Parecer:	Despacho: <i>t.e. anexar ao processo. De conformidade a todos os pareceres. 18.10.25 Juf</i>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empreitada de Parque de Estacionamento para autocarros com abrigo de passageiros na Avenida Príncipe do Mónaco

Ajuste direto, regime geral, n.º E-04/2018, cuja Autorização de contratação e Designação do Júri do Procedimento foram concedidas por Despacho, datado de 16 de outubro, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores.

**Ata n.º 2
Reunião do Júri**

Assunto: Retificação das pelas do procedimento (n.º 7, art. 50.º CCP)	Data 24-10-2018
Membros do Júri: Presidente: Frederico Pereira Vogal: Fernanda Medina Vogal: Fabiana Costa	Hora Início: 15:30 Final: 16:30

Com referência aos elementos acima discriminados e em cumprimento do disposto no artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), o Júri reuniu-se com o intuito de analisar a resposta elaborado pelo autor do projeto técnico ao pedido de esclarecimentos apresentado pelo interessado “Tecnovia Açores – Sociedade de Empreitadas, S.A.”

O autor do projeto prestou esclarecimentos, no correio eletrónico anexo à presente ata, tendo proposto a retificação da unidade de medida do ponto 3.1 do “capítulo 3 – Alvenarias” de “Bacia de Estacionamento”, pelo que o Júri propõe a retificação referida e prestar os restantes esclarecimentos.

Nada mais tendo ocorrido neste ato e nada mais havendo a fazer, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada irá ser assinada por todos os membros do júri.

[Handwritten signature]
Flores



Município de Santa Cruz das Flores

Câmara Municipal

Rua Senador André de Freitas, 13

9970 - 337 Santa Cruz das Flores

NIF: 512 079 110

O Júri:

Presidente: Frederico Pereira

Frederico Pereira

Vogal: Fernanda Medina

Fernanda Medina

Vogal: Fabiana Costa

Fabiana Costa

Frederico

De: Fabiana Costa <fabiana_costa@cmscflores.pt>
Enviado: quarta-feira, 24 de outubro de 2018 15:32
Para: frederico pereira
Assunto: FW: Esclarecimentos - Parque de Estacionamento para Autocarros com Abrigo de Passageiros na Avenida Príncipe do Mónaco

De: Fabio Alves <fabio_alves@cmscflores.pt>
Enviada: quarta-feira, 24 de outubro de 2018 14:38
Para: 'Fabiana Costa' <fabiana_costa@cmscflores.pt>
Assunto: RE: Esclarecimentos - Parque de Estacionamento para Autocarros com Abrigo de Passageiros na Avenida Príncipe do Mónaco

Dr.^a Fabiana,

Relativamente ao solicitado tenho a informar o seguinte

Bacia de Estacionamento:

2,1 - Execução de passeio, incluindo enrocamento, constituído por bagacina compactada, betão de limpeza com 0,05m de espessura, armadura em aço A400NR Ø6, massame com 0,10m de espessura, e acabamento a betonilha, devidamente talochada e picutada a rolo – 72 m²

- Qual a espessura do enrocamento? **R: 0,10m de espessura.**
- Qual a distribuição do aço? **R: Deve possuir uma distribuição de 0,15x0,15m**

3.1 - Execução de murete em alvenaria de blocos de betão de 0,20m, assente com argamassa ao traço 1.4, incluindo revestimento numa das faces em pedra (igual ao existente) e todos os trabalhos necessários à sua execução, pintura de argamassa envolvente à pedra – 49.72m³

- A unidade prevista não será m²? **R: Sim, onde se lê m³ deve-se ler m².**

Abrigo de passageiros:

6,1 - Execução de pavimento constituído por base em bagacina, betão de limpeza com 5 cm, armadura com malha de ferro, massame com 10 cm de espessura e acabamento a betonilha taluchada, pronta a receber mosaico cerâmico – 17,16m²

- Qual a espessura da base? **R: 0,10m de espessura.**
- Qual a distribuição do aço? **R: Deve possuir uma distribuição de 0,15x0,15m.**

Com os melhores cumprimentos,
Fábio Alves

Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores



Rua Senador André de Freitas, 13
9970 – 337 Santa Cruz das Flores
Tel: 292 590 700 Fax: 292 590 718
E-mail: geral@cmscflores.pt
<http://www.cmscflores.pt>

Fabiana Costa