

Município de Santa Cruz das Flores  
Rua Senador André de Freitas N.º.13

9970-337 Santa Cruz Flores

## Relatório de Ensaios N.º 24721/2013

Versão 1.0

Pág 1 de 1

Boletim Definitivo

<b>Tipo de amostra:</b> Água de consumo humano	<b>Data de Recolha:</b> 18/09/2013
<b>Tipo de controlo:</b> CR1	<b>Data de Recepção:</b> 19/09/2013
<b>Colheita efetuada pelo:</b> Cliente (##)	<b>Início da Análise:</b> 19/09/2013
<b>Descrição da Amostra:</b> Caveira - Casa particular do Sr. Maurício Pedro.	<b>Fim da Análise:</b> 20-09-2013
	<b>Emissão do Relatório:</b> 20-09-2013

### Parâmetros de Campo

Ensaio/Método	Resultado	Valor Limite
Bactérias coliformes ISO 9308 -1:2000 - FM	0 N/100 mL	0
Escherichia coli ISO 9308 -1:2000 - FM	0 N/100 mL	0
Cloro residual livre * Colorimetria	0,30 mg Cl <sub>2</sub> /L	---

### Apreciação:

Os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto-Lei n.º 306/2007.

Responsável do Laboratório de Análises



Manuela Cabral

Os ensaios assinalados com (\*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do anexo L0203. Os ensaios assinalados com (Δ) são subcontratados a laboratório com método acreditado. Os ensaios assinalados com (□) são subcontratados a laboratório com método não acreditado.

(##) O Laboratório de Análises não se responsabiliza pela colheita efetuada pelo cliente nem pela sua repercussão nos resultados analíticos.

Este relatório só pode ser reproduzido na íntegra. Os Resultados apresentados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

A apreciação da conformidade apresentada incide apenas nos parâmetros que apresentam valores limites.