



Edital Qualidade da Água para Consumo Humano

3º Trimestre 2019

Zona de Abastecimento: Vales

Em cumprimento do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores torna público o resumo trimestral dos resultados obtidos, por zona de abastecimento, das análises bacteriológicas e físico-químicas, elaboradas de acordo com o previsto no Plano de Controlo da Qualidade da Água.

Parâmetros	Unidades	Nº de Análises Previstas no PCQA	% Análises realizadas	Valor Paramétrico	Valor Mínimo	Valor Máximo	% de Análises que cumprem a legislação
Controlo de Rotina 1							
Cloro Livre	mg/L Cl ₂	2	100		0,08	0,28	
Escherichia Coli	col/100 mL	2	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	col/100 mL	2	100	0	0	44	50

- Análises laboratoriais realizadas por: Agroleico Açores
- Recolha das amostras realizadas por: Técnico de Colheitas Certificadas nº AAG-323 e AAG-411

Com base nos resultados das análises obtidos, foi verificado um incumprimento pontual à legislação em vigor, no parâmetro **Bactérias Coliformes**, pelo que se procedeu a uma análise de verificação, onde foi obtido um resultado conforme, de acordo com a legislação em vigor.

Santa Cruz das Flores, 23 de outubro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal,

José Carlos Pimentel Mendes