



Edital Qualidade da Água para Consumo Humano

3º Trimestre 2019

Zona de Abastecimento: Fazenda

Em cumprimento do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores torna público o resumo trimestral dos resultados obtidos, por zona de abastecimento, das análises bacteriológicas e físico-químicas, elaboradas de acordo com o previsto no Plano de Controlo da Qualidade da Água.

Parâmetros	Unidades	Nº de Análises Previstas no PCQA	% Análises realizadas	Valor Paramétrico	Valor Mínimo	Valor Máximo	% de Análises que cumprem a legislação
Controlo de Rotina 1							
Cloro Livre	mg/L Cl ₂	2	100		0,11	0,20	
Escherichia Coli	col/100 mL	2	100	0	0	3	50
Bactérias Coliformes	col/100 mL	2	100	0	3	62	0
Controlo de Rotina 2							
Condutividade	µs/cm a 20°C	1	100	2500	99	99	100
Cor	mg/L PtCo	1	100	20	<5	<5	100
pH		1	100	6,5-9,5	6,9 (21°C)	6,9 (21°C)	100
Turvação	UNT	1	100	4	<0,5	<0,5	100
Número de colónias a 22°C	col/mL	1	100		>300	>300	
Número de colónias a 37°C	col/mL	1	100		63	63	
Cheiro, a 25°C		1	100	3	<3	<3	100
Sabor, a 25°C		1	100	3	<3	<3	100
Enterococos	col/ 100mL	1	100	0	0	0	100

- Análises laboratoriais realizadas por: Agroleico Açores
- Recolha das amostras realizadas por: Técnico de Colheitas Certificadas nº AAG-323 e AAG-411

Com base nos resultados das análises obtidos, foi verificado um incumprimento pontual à legislação em vigor, nos parâmetros **Escherichia Coli** e **Bactérias Coliformes**, pelo que se procedeu a medidas corretivas e a uma análise de verificação, onde foi obtido um resultado conforme, de acordo com a legislação em vigor.



Município de Santa Cruz das Flores

Câmara Municipal

Rua Senador André de Freitas, 13

9970 - 337 Santa Cruz das Flores

NIF. 512 079 110

Santa Cruz das Flores, 06 de novembro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal,

José Carlos Pimentel Mendes