

**Editais Qualidade da Água para Consumo Humano**

1º Trimestre 2020

Zona de Abastecimento: Ponta Delgada Outeiro

Em cumprimento do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores torna público o resumo trimestral dos resultados obtidos, por zona de abastecimento, das análises bacteriológicas e físico-químicas, elaboradas de acordo com o previsto no Plano de Controlo da Qualidade da Água.

Parâmetros	Unidades	Nº de Análises Previstas no PCQA	% Análises realizadas	Valor Paramétrico	Valor Mínimo	Valor Máximo	% de Análises que cumprem a legislação
<b>Controlo de Rotina 1</b>							
Cloro Livre	mg/L Cl <sub>2</sub>	1	100		0,27	0,27	
Escherichia Coli	col/100 mL	1	100	0	0	0	100
Bactérias Coliformes	col/100 mL	1	100	0	0	0	100
<b>Controlo de Rotina 2</b>							
Condutividade	µs/cm a 20°C	1	100	2500	142	142	100
Cor	mg/L PtCo	1	100	20	<5	<5	100
pH		1	100	6,5-9,5	7,0 (19°C)	7,0 (19°C)	100
Turvação	UNT	1	100	4	<0,5	<0,5	100
Número de colónias a 22°C	col/mL	1	100		0	0	
Número de colónias a 37°C	col/mL	1	100		0	0	
Cheiro, a 25°C		1	100	3	<3	<3	100
Sabor, a 25°C		1	100	3	<3	<3	100
Enterococos	col/ 100mL	1	100	0	0	0	100

- Análises laboratoriais realizadas por: Agroleico Açores
- Recolha das amostras realizadas por: Técnico de Colheitas Certificadas nº AAG-323

Com base nos resultados das análises obtidos, não foram verificados incumprimentos à legislação em vigor, concluindo-se que a água fornecida cumpre as normas da qualidade para a água de consumo humano.



Município de Santa Cruz das Flores

Câmara Municipal

Rua Senador André de Freitas, 13

9970 - 337 Santa Cruz das Flores

NIF: 512 079 110

Santa Cruz das Flores, 03 de abril de 2020

O Presidente da Câmara Municipal,

José Carlos Pimentel Mendes