



Edital Qualidade da Água para Consumo Humano

2º Trimestre 2020

Zona de Abastecimento: Ponta Delgada - Outeiro

Em cumprimento do Decreto-Lei nº 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017, de 7 de dezembro, a Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores torna público o resumo trimestral dos resultados obtidos, por zona de abastecimento, das análises bacteriológicas e físico-químicas, elaboradas de acordo com o previsto no Plano de Controlo da Qualidade da Água.

| Parâmetros | Unidades | Nº de Análises Previstas no PCQA | % Análises realizadas | Valor Paramétrico | Valor Mínimo | Valor Máximo | % de Análises que cumprem a legislação |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|--------------|--|
| Controlo de Rotina 1 | | | | | | | |
| Cloro Livre | mg/L Cl ₂ | 2 | 100 | | 0,19 | 0,23 | |
| Escherichia Coli | col/100 mL | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Bactérias Coliformes | col/100 mL | 2 | 100 | 0 | 0 | 36 | 50 |

- Análises laboratoriais realizadas por: Agroleico Açores
- Recolha das amostras realizadas por: Técnicos de Colheitas Certificadas nº AAG-323 e AAG-411

Com base nos resultados das análises obtidos, foi verificado um incumprimento pontual à legislação em vigor, nos parâmetros **Escherichia Coli** e **Bactérias Coliformes**, pelo que se procedeu a medidas corretivas e a uma análise de verificação, onde foi obtido um resultado conforme, de acordo com os valores paramétricos legislados.

As causas associadas a este incumprimento foi a dosagem inadequada de reagente e como medida corretiva foi reforçada a dosagem de reagente no tratamento da água para consumo humano.

Santa Cruz das Flores, 16 de julho de 2020

O Presidente da Câmara Municipal,

José Carlos Pimentel Mendes